

LEGENDA

RETE ANTINCENDIO ESISTENTE

- TUBAZIONI RETE DN 225
- SARACINESCA
- ⚡ IDRANTE
- - - TUBAZIONI RETE DN 125 PEAD
- ▲ CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE AL SERVIZIO DELLA RETE ANTINCENDIO

RETE ANTINCENDIO - IV lotto II stralcio (anno 2017)

- TUBAZIONI RETE DN 225 PEAD
- SARACINESCA
- ⚡ IDRANTE
- - - TUBAZIONI RETE DN 125 PEAD
- ▲ CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE AL SERVIZIO DELLA RETE ANTINCENDIO

RETE ANTINCENDIO DI PROGETTO - IV lotto III stralcio (anno 2018)


- TUBAZIONI RETE DN 225 PEAD
- SARACINESCA
- ⚡ IDRANTE
- - - TUBAZIONI RETE DN 125 PEAD
- ▲ CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE AL SERVIZIO DELLA RETE ANTINCENDIO

RETE ANTINCENDIO FUTURA

- TUBAZIONI RETE DN 225 PEAD
- SARACINESCA
- ⚡ IDRANTE
- - - TUBAZIONI RETE DN 125 PEAD
- ⚡ IDRANTE



COMUNE DI VENEZIA



REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO VENEZIA

C.I. 14386

IV LOTTO III STRALCIO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTAZIONE

 VERITAS S.p.A.
 Santa Croce, 499
 30135 Venezia (VE)
 tel. 041 7239111 - fax 041 7239143
 e-mail: info@gruppovertas.it

IL PROGETTISTA
 Ing. Andrea Gavagnin



IL DIRETTORE INGEGNERIA
 Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto

IL RESPONSABILE DI COMESSA
 Ing. Andrea Gavagnin

Corografia rete antincendio		SCALA	TAV.
		1:5000	2

CODICE ELABORATO :	A 18 05	-	CO 02	CODICE COMMESSA S.p.A.:	310600160
--------------------	-------------	---	---------	-------------------------	-----------

REV.	DATA	EMISSIONE	MOTIVO	MP	AG	GBL

QUESTO DOCUMENTO È PROPRIETÀ DI VERITAS S.p.A. E NON POTRÀ ESSERE COPiato, RIPRODOTTO O PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI VERITAS S.p.A.